

TE1 Rozdzielnica hotelu - parter

Referencja	Opis	Ilość	Cj	Całość netto
3933	OCHR. P-PRZEP. 4P 40 kA 1,8 kV	1		
4354	ROZŁ. IZOL. FR 303 100 A	1		
8993	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25 A 30 mA AC	2		
20051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	1		
20103	XL3 400 ROZDZ. METAL W. 600	1		
20201	WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL.	2		
20204	WSP. TH 35 24M BEZ ZACZEPÓW	1		
20253	DRZWI PROFILOWANE METAL W. 600	1		
20300	OSŁONA METALOWA 24M W. 150	2		
20341	OSŁONA PEŁNA W. 100 SZ. 600 1/4 OBR.	1		
20342	OSŁONA PEŁNA W. 150 SZ. 600 1/4 OBR.	1		
37100	ZŁ. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 NIEB	12		
37105	ZŁ. VIKING 1 TOR 35 mm2 NIEB	1		
37160	ZŁ. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 SZAR.	12		
37165	ZŁ. VIKING 1 TOR 35 mm2 SZAR.	3		
37170	ZŁ. VIKING 1 TOR 2,5 mm2 PE	12		
37175	ZŁ. VIKING 1 TOR 35 mm2 PE	1		
37301	LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 440 mm	1		
37385	PRZEWÓD EKWIPOTENCJALNY	1		
605508	WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA	5		
605510	WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA	5		
605552	WYŁ. S 303 B 25 3P 25 A 6 kA	2		
605671	WYŁ. S 304 C 20 4P 20 A 6 kA	1		
	Razem			
	Montaż			
	Transport			
	Razem			