



**KUJAWSKO-POMORSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Minikowie**

89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią, tel. 52 386 72 00, 52 386 72 14, fax 52 386 72 27 REGON 093222745
e-mail: sekretariat@kpodr.pl www.kpodr.pl NIP 558-17-42-615

ODDZIAŁ w PRZYSIEKU

Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 611 09 00, fax 56 611 09 05
e-mail: przysiek@kpodr.pl

Minikowo, dnia 27.12.2012r

ODDZIAŁ w ZARZECZEWIE

ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3
tel. 54 255 06 00, fax 54 255 06 01
e-mail: zarzeczewo@kpodr.pl

DA-39-48/12.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego : <http://www.kpodr.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Utworzenie wielofunkcyjnego Kompleksu
Edukacyjno – Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę
i modernizację istniejących elementów infrastruktury na terenie Kujawsko – Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Budowa wiaty wystawienniczej głównej i wiaty wystawienniczej małej z myjnią dla
pielęgnacji zwierząt.**

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 514348 - 2012 z dnia 17.12.2012r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnienia :

1. Czy trybuny widowni z pomostami komunikacyjnymi podlegają zakupowi, dostawie i montażu w obecnym przetargu ?

Odp.

Tak. Wykonać zgodnie z rys. Nr 8 – architektura.

2. Proszę o podanie więcej szczegółów dla kanalizacji wykonania odwodnienia liniowego wiaty głównej i małej. Gdzie ma być odprowadzenie, jakimi rurami, długość odcinka, rodzaj studzienek i ich ilość.

Odp.

Odwodnienie liniowe wiat wykonać wg danych wynikających z planu zagospodarowania terenu. Odprowadzenie wód opadowych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

3. Czy podlega wycenie instalacja elektryczna. Brak przedmiarów robót.

Odp.

Instalacja elektryczna podlega wykonaniu i wycenie. Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego przedmiary robót nie muszą stanowić części dokumentacji projektowej.

Przedmiar robót został załączony do dokumentacji.

4. Proszę o formę jaka powinien mieć dokument potwierdzający zdolność wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia przy korzystaniu z zasobów innego podmiotu.

Odp.

Patrz rozdz. VI pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ.

5. Brak przedmiaru na instalację odgromową i linię kablową zasilającą obiekt. Czy nie podlegają wycenie ?

Odp.

Podlegają wycenie. Wykonać wg projektu br. Elektr. Str. 3 – 6.

6. W przedmiarze robót na wiatę wystawienniczą główną w poz. 25 są błędne obliczenia. Wg projektu powinno być 2,045 t, a nie 0,225 t. Proszę o wyjaśnienie.

Odp.

Przyjąć zgodnie z projektem.

7. Na planie sytuacyjnym wrysowane jest projektowana zewnętrzna kanalizacja lokalna. Czy należy ją wycenić?

Odp.

Odp. w pkt. 2.

8. Czy w wiacie małej z myjnią do pielęgnacji zwierząt występują roboty elektryczne ? Jeżeli tak, to proszę o projekt z przedmiarami robót.

Odp.

Nie przewiduje się – str. 5 i 6 projektu br. Architektonicznej.

9. Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego, podstawą wyceny ma być kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną. Czy wykonawca może dokonywać zmian w kosztorysie ofertowym, jeżeli występują różnice pomiędzy przedmiarami, a projektem wykonawczym ?

Odp.

W specyfikacji IWZ zapisano :

1. W rozdziale IV pkt. 6 ppkt. 2 i 3 :

2) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt. 2.2 niniejszego rozdziału i jakkolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty.

3) Postawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną **na podstawie dokumentacji projektowej**, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej SIWZ, STWiORB. Kosztorys ofertowy ma jedynie znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty

2. W rozdz. XII pkt. 3, 4, 5 :

3) Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB, wytyczne i zalecenia SIWZ.

4) Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.

5) Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej oraz wszystkie inne koszty konieczne do poniesienia celem

terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Jak wynika z powyższego, o sposobie opracowania kosztorysu ofertowego decyduje wyłącznie wykonawca. Przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do obliczenia wyceny oferty.

10. W projekcie br. Elektrycznej są oprawy Thorn SONPAK LX 250W, a w przedmiarze i na rysunku E4-02.1 są oprawy LOPAK II. Proszę o podanie, jakie oprawy należy wycenić i zamontować ?

Odp.

Do wyceny i wykonania przyjąć oprawy typu Thorn SONPAK LX 250W (96231772) lub równoważne.

11. Występują różnice w ilości opraw, gniazd, przycisków pomiędzy projektem, a przedmiarem. Proszę o wyjaśnienie.

Odp.

Podstawą wyceny i wykonania robót jest projekt.

12. Proszę o przedmiary robót na instalację odgromową i wyrównawczą. W przedmiarze w poz. 1.10, 1.11, 2.3 ujęto przewody wciągane do rur, brak jest rur.

Odp.

Patrz odp. w pkt. 9.

DYREKTOR

Roman Sass

DA/RD(ŁP)