



**KUJAWSKO-POMORSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Minikowie**

89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią, tel. 52 386 72 00, 52 386 72 14, fax 52 386 72 27 REGON 093222745
e-mail: sekretariat@kpodr.pl www.kpodr.pl NIP 558-17-42-615

ODDZIAŁ w PRZYSIEKU

Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 611 09 00, fax 56 611 09 05
e-mail: przysiek@kpodr.pl

Minikowo, dnia 07.01.2013r

ODDZIAŁ w ZARZECZEWIE

ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3
tel. 54 255 06 00, fax 54 255 06 01
e-mail: zarzeczewo@kpodr.pl

DA-39-48/12.

ZAWIADOMIENIE

Uzupełnienie do udzielonych odpowiedzi z dnia 27.12.2012r

Zamieszczono na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego : <http://www.kpodr.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Utworzenie wielofunkcyjnego Kompleksu
Edukacyjno – Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę
i modernizację istniejących elementów infrastruktury na terenie Kujawsko – Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Budowa wiaty wystawienniczej głównej i wiaty wystawienniczej małej z myjnią dla
pielęgnacji zwierząt.**

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 514348 - 2012 z dnia 17.12.2012r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnienia :

1. Czy trybuny widowni z pomostami komunikacyjnymi podlegają zakupowi, dostawie i montażu w obecnym przetargu ?

Odp.

Trybuny, ich dostawa i montaż stanowią element zamówienia. W załączeniu rysunki przykładowego rozwiązania.

Opis:

- a) konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, wykonana z profili zamkniętych , o odpowiedniej wytrzymałości , zapewniająca niezbędną sztywność,
- b) konstrukcja skręcana, 5-rzędowa , o długości ok.25 mb,
- c) podesty stalowe ocynkowane, zapewniające bezpieczne przemieszczanie się między rzędami,
- d) dostępność do siedzisk -minimum 3 wejścia od czoła.
- e) miejsc siedzących - 200 szt.,

- f) siedziska z polipropylenu z podwójną ścianą oparcia, zamkniętymi ścianami dolną i tylną, odporne na promieniowanie UV, wykonane zgodnie z normą PN-EU 13200-4 (typu stadionowego) o wymiarach :
- szerokość siedziska 420-450 mm
 - wysokość oparcia min.320 mm
 - wysokość zamocowania siedziska 420-470 mm od podestu
- g) stabilnie mocowane do konstrukcji min. dwiema śrubami zabezpieczonymi przed łatwym odkręceniem
- h) kolor uzgodnić z zamawiającym (preferowany kolor zielony).
- Trybuny powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa.

2. Proszę o podanie więcej szczegółów dla kanalizacji wykonania odwodnienia liniowego wiaty głównej i małej. Gdzie ma być odprowadzenie, jakimi rurami, długość odcinka, rodzaj studzienek i ich ilość.

Odp.

Odwodnienie liniowe wiat wykonać wg danych wynikających z planu zagospodarowania terenu. Odprowadzenie wód opadowych do gminnej kanalizacji sanitarnej. Szczegóły wykonania zawiera rysunek Nr 1U w pliku DEST3512 oraz rys. Nr 1 branży drogowej (w załączeniu).

3. Czy podlega wycenie instalacja elektryczna. Brak przedmiarów robót.

Odp.

Instalacja elektryczna podlega wykonaniu i wycenie. Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego przedmiary robót nie muszą stanowić części dokumentacji projektowej. Przedmiar robót został załączony do dokumentacji.

W załączeniu rysunek Nr E4-02.2.

4. Proszę o formę jaka powinien mieć dokument potwierdzający zdolność wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia przy korzystaniu z zasobów innego podmiotu.

Odp.

Patrz rozdz. VI pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ.

5. Brak przedmiaru na instalację odgromową i linię kablową zasilającą obiekt. Czy nie podlegają wycenie ?

Odp.

Podlegają wycenie. Wykonać wg projektu br. Elektr. Str. 3 – 6.

Uzupełnia się o rysunki E-1 i E-3.

Instalacja odgromowa – w załączeniu informacje dotyczące nie stosowania instalacji odgromowej.

6. Na planie sytuacyjnym wrysowane jest projektowana zewnętrzna kanalizacja lokalna. Czy należy ją wycenić?

Odp.

Odp. w pkt. 2. Wycenić tylko kanalizację do studni i włączyć do kanalizacji istniejącej.

7. Brak jest instalacji sanitarnej w myjni dla zwierząt. Czy nie podlega wycenie ?

Czy można wycenić na podstawie przedmiarów podanych w poprzednim przetargu ?

Odp.

Instalacja sanitarna w myjni dla zwierząt będzie wykonywana i podlega wycenie. Można użyć przedmiarów z poprzedniego przetargu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp zmienia się termin składania ofert.

W rozdziale XI pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

1. Oferty należy składać do dnia **15.01.2013r. do godziny 10:00** w sekretariacie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia **15.01.2013r. o godzinie 10:15** w budynku administracyjnym – sala konferencyjna

DYREKTOR

Roman Sass

W załączeniu :

- 6 dokumentów w formacie pdf
- 3 dokumenty w formacie jpg

DA/RD(ŁP)