



**KUJAWSKO-POMORSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Minikowie**

89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią, tel. 52 386 72 00, 52 386 72 14, fax 52 386 72 27 REGON 093222745
e-mail: sekretariat@kpodr.pl www.kpodr.pl NIP 558-17-42-615

ODDZIAŁ w PRZYSIEKU

Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 611 09 00, fax 56 611 09 05
e-mail: przysiek@kpodr.pl

Minikowo, dnia 28.01.2013r

ODDZIAŁ w ZARZECZEWIE

ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3
tel. 54 255 06 00, fax 54 255 06 01
e-mail: zarzeczewo@kpodr.pl

DA-39-1/13

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego : <http://www.kpodr.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 31082 - 2013 z dnia 22.01.2013r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnienia :

1. W SIWZ czytamy "Jednostkę zewnętrzną ustawić na podeście przy użyciu stop antywibracyjnych na podłożu z płyty betonowej" - czy płyta betonowa istnieje czy też trzeba ją wykonać?

Odp.

Płyta nie istnieje i trzeba ją wykonać.

2. Kiedy możemy umówić się na spotkanie celem wizji lokalnej budynku?

Odp.

W każdym dniu po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym i uzgodnieniu z p. Łukaszem Przybyszem.

3. W nawiązaniu do przetargu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego proszę o informację:

- a) czy dobór klimatyzatorów jest sprawą dobrowolną pod względem firmy;
- b) czy mają państwo informację odnośnie wielkości średnic i ilości kształtek potrzebnych do wykonania systemu , czy też konieczne jest wykonanie nadprojektu we własnym zakresie

ponieważ brakuje takich informacji w zestawieniu materiałów.

Odp.

Dobór firmy klimatyzatorów należy do wykonawcy.

Zamawiający nie posiada projektu, który by zawierał wielkości średnic i ilości kształtek potrzebnych do wykonania systemu.

4. Proszę o jednoznaczne określenie parametrów jednostki zewnętrznej. Jaki współczynnik EER powinna posiadać jednostka zewnętrzna : min. 4,00 W/W, czy jak dobrane w opisie klimatyzacji urządzenie o EER = 3,18 w/w ?

Odp.

Jednostka zewnętrzna powinna być wykonana w klasie A w technologii Inverter (nie dopuszcza się wykonania w technologii ON/OFF) i posiadać współczynniki EER i COP, jak określono w rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 4) i 5) SIWZ.

5. Czy kierownikiem prac budowlano – montażowych musi być osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ? Przedmiotem zamówienia nie są roboty budowlane, a dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, a zatem czy do kierowania ww. pracami może być wskazana osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i zaświadczenia autoryzacyjne uprawniające do montażu urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych ?

Odp.

Zamawiający stwierdza, iż do wykonania przedmiotu zamówienia kierownikiem prac budowlano – montażowych instalacji klimatyzacji może być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i zaświadczenia autoryzacyjne uprawniające do montażu urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. W tym względzie dokonana zostanie zmiana w treści SIWZ.

DYREKTOR

Roman Sass

DA/RD(ŁP)