



**KUJAWSKO-POMORSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Minikowie**

89-122 Minikowo k.Nakła nad Notecią, tel. 052 386 72 00, 386 72 14, fax 052 386 72 27
e-mail: sekretariat@kpodr.pl www.kpodr.pl

REGON 093222745
NIP 558-17-42-615

ODDZIAŁ w PRZYSIEKU

Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka,
tel. 056 611 09 00, fax 056 611 09 05
e-mail: przysiek@kpodr.pl

Minikowo, 10.10.2013r.

ODDZIAŁ w ZARZECZEWIE

ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3,
tel. 054 237 13 01, fax 054 237 18 08
e-mail: zarzeczewo@kpodr.pl

Zainteresowani Wykonawcy

DA-39-36-2166/2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę i wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w celu realizacji projektu: *Utworzenie Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury.*

W związku z prowadzonym postępowaniem na wymianę i wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w celu realizacji projektu: *Utworzenie Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury* w dniu 10 października 2013r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„Proszę o doprecyzowanie:

W punkcie 2.1 Panel ogrodzeniowy - w opisie technicznym jest zapis:

"Wymiar oczek małych (w miejscach przegięcia) - 50x200 mm

Czy nie powinno być:

"Wymiar oczek małych (w miejscach przegięcia) - 50x50 mm?"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w odpowiedzi na pytanie, Zamawiający doprecyzowuje zapis w ramach opisu technicznego dotyczący panelu ogrodzeniowego tj. Wymiar oczek małych (w miejscach przegięcia) - 50x50/100 mm.

Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią specyfikacji. Odpowiedź na zapytanie zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.kpodr.pl w zakładce: przetargi.


DYREKTOR
Roman Sass

DA/MS